

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Táboritská, 1102
PSČ, místo: 37901, Třeboň
K.ú., parcelní č.: Třeboň (770230), 1692/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3470

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 286.4
■ elektřina: 22.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	89.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	62.5 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.47 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba
Osvědčení č.: 2111
Kontakt: kotrba@energopohoda.cz

Ev. č. průkazu: 729132.0
Vyhотовeno dne: 27.05.2025
Podpis: